



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

ul. Ogrody Zamkowe 5, 55-300 Środa Śląska, e-mail: psse.srodaslaska@pis.gov.pl

Centrala 071 317-27-60 Dyrektor 071 317-62-93 Fax 071 317-27-60

Całodobowy tel. alarmowy: 601-738-022 REGON: 930960757 NIP: 913-134-10-25

HK.9030.11.1.2022.AI

W P E T N Ę Ł O
URZĄD GMINY MIĘKINIA
Data 2022-04-06
Ilość załączników55-330 Miękinia
Podpis

Środa Śląska, dnia 31. marca 2022r.

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Willowa 18

55-330 Miękinia

**Ocena jakości wody
do sprawozdania 072/N/22 z badania próbki wody**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Śląskiej, na podstawie § 21 ust. 1 i ust. 8 oraz § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań nr 072/N/22 z dnia 18.03.2022r. wykonanych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Wołowie, próbki wody uzdatnionej pobranej w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego z zaworu czerpalnego w miejscu **sieć: stacja uzdatniania wody – wodociąg Mrozów**, którego administratorem jest: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Willowa 18, 55-330 Miękinia, zbadanej w zakresie dotyczącym parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią A załącznika nr 2 cyt. rozporządzenia, stwierdza, że analiza sprawozdania z badań próbki wody nr 11/1 pobranej zgodnie z protokołem 11/PRB-HK/22 z dnia 15.03.2022r. i zbadanej przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Wołowie, w zakresie parametrów fizykochemicznych mętność, żelazo ogólne, mangan ogólny **nie odpowiada** jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, określonej w części C, Tabela 2, pkt 5, 6, 15 Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294) ze względu na podwyższenie wartości parametrycznej dla mętności do poziomu 1,6 NTU, przekroczenie dopuszczalnych wartości parametrycznych dla żelaza - wartość wyniosła 258 µg/l oraz manganu, dla którego wartość wyniosła 96 µg/l.

Sporządził:

Starszy Asystent
PSSE w Środzie Śląskiej
mgr inż. Agnieszka Iwaszko

Zatwierdził:

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Środzie Śląskiej
mgr inż. Anna Wojtasińska-Żygadło

Załącznik:

1. kopia sprawozdania z badań nr 072/N/22 z dnia 18.03.2022r.


Otrzymują:

1. Adresat
2. HK – Nadzór
3. A/a- monitoring wody

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Miękinia ul. Kościuszki 41, 55-330 Miękinia

Sprawozdanie z badania próbki wody i ocena jakości wody do niego sporządzona stanowią całość i bez zgody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Śląskiej nie mogą być powielane inaczej jak tylko w całości. Klient ma prawo do reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania oceny.



Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Willowa 18
55-330 Miękinia

DECYZJA Nr365/21.....

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Śląskiej działając na podstawie art. 154 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Waldemara Reducha – Prezesa Zarządu Zakładu Usług Komunalnych w Miękinia, ul. Willowa 18, 55-330 Miękinia z dnia 26.10.2021r. o przedłużenie terminu realizacji obowiązków wynikających z decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Śląskiej z dnia 27.09.2021. (Nr 280/21, znak: HK.5210.14.3.2021.AI) zmienia ww. decyzję w części dotyczącej terminu wykonania obowiązków, tj.:

- określa dopuszczalne wartości parametryczne **manganu** na poziomie nie wyższym niż **200 µg/l do dnia 26 kwietnia 2022r.**,
- określa dopuszczalne wartości parametryczne **żelaza** na poziomie nie wyższym niż **300 µg/l do dnia 26 kwietnia 2022r.**,
- określa dopuszczalny termin trwania przekroczeń: manganu, żelaza oraz mętności na dzień **dnia 26 kwietnia 2022r.**,
- nakazuje Stronie doprowadzić jakość wody do wymagań sanitarnych ustalonych dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w terminie do **dnia 26 kwietnia 2022r.**


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Śląskiej na podstawie art. 107 § 4 kpa odstępuje od uzasadnienia swojej decyzji, ponieważ uwzględnia ona żądanie jedynej strony postępowania.

Od niniejszej decyzji służy Stronie odwołanie do Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu w terminie 14 dni od doręczenia decyzji, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Śląskiej.

Zgodnie z art. 127a kpa stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania. W przypadku skorzystania z tego prawa decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia w tej sprawie.

Otrzymują:

- Adresat
- a/a - HK



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Środzie Śląskiej
mgr inż. Anna Wojtasińska-Żygadł.