



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

ul. Ogrody Zamkowe 5, 55-300 Środa Śląska, e-mail: psse.srodaslaska@pis.gov.pl

Centrala 071 317-27-60 Dyrektor 071 317-62-93 Fax 071 317-27-60

Całodobowy tel. alarmowy: 601-738-022 REGON: 930960757 NIP: 913-134-10-25

Środa Śląska, dnia 31. marca 2022r.

HK.9030.9.1.2022.



Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.  
ul. Willowa 18  
55-330 Miękinia

### Ocena jakości wody do sprawozdania 051/N/22 z badania próbki wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Śląskiej, na podstawie § 21 ust. 1 i ust. 8 oraz § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań nr 051/N/22 z dnia 04.03.2022r. wykonanych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Wołowie, próbki wody uzdatnionej pobranej w ramach nadzoru sanitarnego z zaworu czerpalnego w miejscu: **stacja uzdatniania wody – wodociąg Źródła**, którego administratorem jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Willowa 18, 55-330 Miękinia,

**stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Analiza próbki wody nr 9/1 pobranej zgodnie z protokołem 9/PRB-HK/22 z dnia 04.03.2022r. i zbadanej przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Wołowie, wykazała nieznaczne przekroczenie wartości chloru ogólnego do poziomu 0,51mg/l Cl<sub>2</sub>, natomiast w zakresie pozostałych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych objętych monitoringiem kontrolnym, zgodnie z częścią A załącznika nr 2 Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294), **odpowiada** jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Sporządził:

Zatwierdził:

Starszy Asystent  
PSSE w Środzie Śląskiej  
*Agnieszka Iwaszko*  
mgr inż. Agnieszka Iwaszko

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Środzie Śląskiej  
*Anna Wojtaszewska-Zygadło*  
mgr inż. Anna Wojtaszewska-Zygadło

#### Załącznik:

1. kopia sprawozdania z badań nr 051/N/22 z dnia 04.03.2022r.

#### Otrzymują:

1. Adresat
2. HK – Nadzór
3. A/a- monitoring wody

#### Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Miękinia ul. Kościuszki 41, 55-330 Miękinia

Sprawozdanie z badania próbki wody i ocena jakości wody do niego sporządzona stanowią całość i bez zgody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Śląskiej nie mogą być powielane inaczej jak tylko w całości. Klient ma prawo do reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania oceny.