



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

ul. Ogrody Zamkowe 5, 55-300 Środa Śląska

REGON: 930960757 NIP: 913-134-10-25

e-mail: psse.srodaslaska@sanepid.gov.pl

EPUAP: /PSSE_SRODA_SLASKA/SkrytkaESP

Adres Doręczeń Elektronicznych: AE:PL-11019-73532-JSJA-23

Centrala/Fax 71 317 27 60, Całodobowy tel. alarmowy: 887 438 500, 887 438 462

Środa Śląska, dnia 2024-09-27

HK.9030.44.2024.KS

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Willowa 18
55-330 Miękinia

Ocena jakości wody
do sprawozdań 285/N/24 i 286/N/24 z badania próbek wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Śląskiej na podstawie § 21 ust. 1 i ust. 8 oraz § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294), po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań wody uzdatnionej pobranej w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego w dniu 09.09.2024 zgodnie z protokołem **44/PRB-HK/24 z wodociągu Mrozów**:

- sprawozdanie nr 285/N/24 z dnia 13.09.2024 r., próbka nr 44/1 pobrana z zaworu czerpalnego w stacji uzdatniania wody w Mrozowie,
- sprawozdanie nr 286/N/24 z dnia 13.09.2024 r. próbka nr 44/2 pobrana z zaworu czerpalnego w punkcie: Mrozów, ul. Chrobrego 20, przedszkole niepubliczne Sasanka - kuchnia

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Wyniki badań laboratoryjnych próbki nr 44/1 oraz próbki 44/2 (zbadanej w zakresie parametrów gr. A wykazanych w załączniku nr 2 cyt. rozporządzenia) wykazały, że woda pod względem zbadanych parametrów odpowiada jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Sporządziła:
Katarzyna Swacha

Zatwierdził/a:

Dane osoby podpisującej: Anna Wojtasińska-Żygadło Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Śląskiej
<i>pismo wydane w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym</i>

Załącznik:

1. kopia sprawozdań z badań nr 285/N/24 i 286/N/24 z dnia 13.09.2024 r.

Otrzymują:

1. Adresat
2. HK – Nadzór
3. A/a- monitoring wody

Do wiadomości:

1. Burmistrz Gminy i Miasta Miękinia, ul. Kościuszki 41, 55-330 Miękinia

Sprawozdanie z badania próbki wody i ocena jakości wody do niego sporządzona stanowią całość i bez zgody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Śląskiej nie mogą być powielane inaczej jak tylko w całości. Klient ma prawo do reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania oceny.

